

Gdańsk, dnia 17.12.2018r.

SE.ZNS – 80/491R/67/KB/18

* Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Gdańsku

8525
2018-12-18

Za dowodem doręczenia

WP:
Nr podpis

OPINIA

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.), art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2081), oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przy piśmie Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-Gd-WOO.420.162.2018.ASP.4 z dnia 27.11.2018r. (wpływ 03.12.2018r.), w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku – Etap I (zadanie 2)”

wyraża opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o przedsięwzięciu, zawarta w karcie informacyjnej oraz wniosku Inwestora:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zakończonymi studzienkami rewizyjnymi na terenie posesji w rejonie ulic: Oliwkowej, Turzycowej, Ostrzyckiej i na terenie przyległym, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku -Etap I (Zadanie 2)”.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 0,2m o długości 1600mb;
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy do 110mm i długości do 500mb;
- przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości do 78 sztuk zakończonych studzienkami rewizyjnymi z tworzywa fi 425 mm, na terenie posesji dn 0,16m o łącznej długości do 600mb;
- sieci wodociągowej o średnicy 110mm i długości do 130mb;
- ogrodzonej przepompowni ścieków sanitarnych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni do 50m² wraz z dojazdem eksploatacyjnym o powierzchni do 550m².

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku dnia 09.01.2019r.
ZDJĘTO Z TABLICY OGŁOSZEŃ
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku dnia

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wystąpi na etapie jego realizacji i będzie miało charakter czasowy.

Opracowanie projektu dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów (w tym Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku pozwoli w wystarczającym stopniu na ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zastosowanie środków technicznych, ograniczających zaistniałe uciążliwości do wartości normatywnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

dr Halina Bona

Otrzymują:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
2. Bartłomiej Kozłowski KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. J.B. Kozłowski
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 – pełnomocnik inwestora
3. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna w Gdańsku Sp. z o.o.
80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201
4. Strony poprzez obwieszczenie

a/a

KB